



n.33

Agg.
22 dicembre
2021**SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER RETI BT CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21**

COSTRUTTORE	MODELLO	VERSIONE FIRMWARE	GESTIONE DEL TELESCHATTO E SEGNALE ESTERNO	CONFORMITA' EDIZIONE APRILE 2019*	DATA
ABB S.p.A.	CM-UFD.M22	A0, A2 e rev. 1.30	Ingresso digitale		29/11/2016
ABB S.p.A.	CM-UFD.M22M	A partire da 1.0.x	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	15/01/2020
Bytronic s.r.l.	BY2537	01.01.05 o successive	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	15/01/2020
Carlo Gavazzi S.p.A.	PIDIN0021HI4R2S1XX	r.01	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	31/08/2020
Carlo Gavazzi S.p.A.	PIDIN0021LI4R2S1XX	r.01	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	31/08/2020
Col Giovanni Paolo SpA - SEB Divisione Elettronica e Sistemi	DIA3S	A partire da 1.01	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	15/01/2020
Lovato Electric	PMVF20	WM400A0208	Ingresso digitale	SI (dich. Sostit. Atto notorio)	15/01/2020
Lovato Electric	PMVF20 D048	WM400A0208	Ingresso digitale	SI (dich. Sostit. Atto notorio)	15/01/2020
Lovato Electric	PMVF51	WM400C0208	Ingresso digitale	SI (dich. Sostit. Atto notorio)	15/01/2020
Microelettrica Scientifica SpA	MC 3V-CEI	1113.37.01.A o successive	Ingresso digitale		09/01/2013
Thytronic S.p.A.	NV021	A partire da 2.70	- Protocollo IEC 61850 presente nella PI e certificato di livello A - Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	15/12/2021

* Ai sensi della delibera ARERA 86/2020, per impianti con richiesta di connessione fino al 30 settembre 2020 è sufficiente fornire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per impianti con richiesta di connessione a partire dal 1 ottobre 2020 è necessario fornire la dichiarazione di conformità