



n.33

**SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER RETI BT CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21**Agg.  
31 agosto  
2020

COSTRUTTORE	MODELLO	VERSIONE FIRMWARE	GESTIONE DEL TELESOTTO E SEGNALE ESTERNO	CONFORMITA' EDIZIONE APRILE 2019*	DATA
<a href="#">ABB S.p.A.</a>	CM-UFD.M22	A0, A2 e rev. 1.30	Ingresso digitale		29/11/2016
<a href="#">ABB S.p.A.</a>	CM-UFD.M22M	A partire da 1.0.x	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	15/01/2020
<a href="#">Bytronic s.r.l.</a>	BY2537	01.01.05 o successive	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	15/01/2020
<a href="#">Carlo Gavazzi S.p.A.</a>	PIDIN0021HI4R2S1XX	r.01	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	31/08/2020
<a href="#">Carlo Gavazzi S.p.A.</a>	PIDIN0021LI4R2S1XX	r.01	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	31/08/2020
<a href="#">Col Giovanni Paolo SpA - SEB Divisione Elettronica e Sistemi</a>	DIA3S	A partire da 1.01	Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	15/01/2020
<a href="#">Lovato Electric</a>	PMVF20	WM400A0208	Ingresso digitale	SI (dich. Sostit. Atto notorio)	15/01/2020
<a href="#">Lovato Electric</a>	PMVF20 D048	WM400A0208	Ingresso digitale	SI (dich. Sostit. Atto notorio)	15/01/2020
<a href="#">Lovato Electric</a>	PMVF51	WM400C0208	Ingresso digitale	SI (dich. Sostit. Atto notorio)	15/01/2020
<a href="#">Microelettrica Scientifica SpA</a>	MC 3V-CEI	1113.37.01.A o successive	Ingresso digitale		09/01/2013
<a href="#">Thytronic S.p.A.</a>	NV021	A partire da 2.70	- Protocollo IEC 61850 presente nella PI e certificato di livello A  - Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	15/01/2020

\* Ai sensi della delibera ARERA 86/2020, per impianti con richiesta di connessione fino al 30 settembre 2020 è sufficiente fornire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per impianti con richiesta di connessione a partire dal 1 ottobre 2020 è necessario fornire la dichiarazione di conformità