



SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER RETI MT CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-16 ed III Sistema integrato							n.6
COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONI	VERSIONE FIRMWARE	TIPOLOGIE DI TV AMMISSIBILI	GESTIONE DEL TELESCATTO	CONFORMITA' EDIZIONE APRILE 2019*	DATA PUBB.
ABB S.p.A.	REF542Plus (può essere usato anche come SPG)	27-59-59N-81O-81U U<-U>-U0>-f>-f<	A partire dalla release V4F.10a	TV-NI ABB modello KEVCD 24AE3 (secondo Norma CEI EN 60044-7)	- Protocollo IEC 61850 nella PI e certificato di livello A relativamente alle funzioni necessarie alla gestione del comando di telescatto - Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	27/02/2020
THYTRONIC S.p.A.	NV10P	27-59-59N-81O-81U U<-U>-U0>-f>-f<	A partire da 2.90	- TV-NI THYTRONIC VSENSOR 018800 TV-NI THYTRONIC THYSENSOR #01 018400 (secondo Norma CEI EN 60044-7)	- Protocollo IEC 61850 nella PI e certificato di livello A relativamente alle funzioni necessarie alla gestione del comando di telescatto - Ingresso digitale	SI (dichiarazione di conformità)	15/01/2020

* Ai sensi della delibera ARERA 86/2020, per impianti con richiesta di connessione fino al 30 settembre 2020 è sufficiente fornire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per impianti con richiesta di connessione a partire dal 1 ottobre 2020 è necessario fornire la dichiarazione di conformità